



MARKTGEMEINDE PÖLLA

Verwaltungsbezirk Zwettl, NÖ.

A-3593 Neupölla 4

Telefon: 02988/6220

E-Mail: gemeinde@poella.at

Internet: www.poella.at

REGION



HERZ DES
WALD4TELS



REGION
KAMPSEEN

WICHTIGE INFORMATION ZUM TRINKWASSER

Abnehmerverständigung – Amtliche Mitteilung für alle Wasserbezieher der Wasserversorgungsanlage Neupölla

Im Rahmen der laufenden Trinkwasseruntersuchungen wurden im Versorgungsgebiet der Wasserversorgungsanlage Neupölla **erhöhte Konzentrationen von PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen)** im Trinkwasser festgestellt.

Was bedeutet das?

PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) sind langlebige Stoffe, die in der Umwelt vorkommen können. Die gemessenen Werte entsprechen nicht den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

gemessener Wert **0,16 µg/l** - erlaubter Wert: 0,1 µg/l

Wichtige Information für Sie:

- **Das Wasser der WVA NEUPÖLLA ist bis auf Widerruf KEIN TRINKWASSER, auch nicht in abgekochtem Zustand !**

Was ist erlaubt?

- Das Wasser kann **für Waschen, Duschen, Körperpflege und Reinigung** weiter verwendet werden.

Bitte verwenden Sie **abgefülltes Trinkwasser** oder Wasser aus einer geeigneten Ersatzquelle.

**Im Kaufhaus Hörndl in Neupölla erhalten Sie GRATIS
6x 1,5 l Wasser pro Person und Woche.**

Die WVA Neupölla steht in engem Austausch mit den zuständigen Behörden. **Weitere Untersuchungen sowie geeignete Maßnahmen zur dauerhaften Sicherstellung der Trinkwasserqualität** wurden bereits eingeleitet.

Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, werden wir Sie umgehend informieren.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!



Für den Bürgermeister:

Sandra Warnung
Sandra Warnung
Vizebürgermeisterin

Neupölla, am 20. Jänner 2026